

Fra: Råd.Ing John Alvseike <i-johalv@online.no>
Sendt: torsdag 20. mai 2021 11.14
Til: 'John Ola Mytting' <john.mytting@pdsgruppen.no>
Kopi: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Karmøy gnr 106 bnr 3 - innmålt mur

Innmålte data samsvarer med prosjekteringsdata.

Data oversendes også på sosiformat, versjon 4.

Topp mur er målt til 16,29,

Godkjent høyde 16,30.

Mvh
Rolf Mardal

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike
Breidablikgata 143 - 5527 Haugesund
Telefon 52 72 71 66 – Mob 91 56 45 05