



Administrasjon samferdsel og utemiljø

---

## Notat

---

Til: Oddbjørn Skogøy Halvorsen

Kopi til: Hilde Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 21/8273-11

Dato: 12.11.2021

---

### **Uttale samferdsel og utemiljø, forstøtningsmur mot kommunal veg.**

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad:

Det må sendes inn målsatt situasjonskart som viser følgende.

- Mur over 0,5 meter skal plasseres min. 1 meter fra eiendomsgrense mot kommunal veg. Ny målsatt plassering til vegmidte.
- Muren skal målsettes og fundamentering skal vise i kart. Fundament skal plasseres min.0,5 meter under topp veg og typebeskrives. Dette for å hindre utrasing ved senere kantrensk av veg.
- De skal opplyses om hvilken type mur. Dette har betydning for montering og helningsvinkel.
- Topp mur over 0,5 m skal ha godkjent hinder mot kommunal veg.

Dispensasjon fra veglovens §§ 30 og 34 gis etter at ovennevnte er sendt inn og godkjent.