



Administrasjon samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Ingvill Granodd

Kopi til: Hilde Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/958-4

Dato: 10.02.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, enebolig m/garasje.

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad til etablering av ny enebolig.

Kv. 1254 Naravegen fremstår i dag som smal og stedvis uten sikt i kurver. Deler av Naravegen mangler også tilfredsstillende vegbelysning.

Samferdsel og utemiljø kan ikke anbefale mer utbygging i dette området før aktuelt område eventuelt reguleres.

Regulering av området bør ha fokus på trafiksikkerhet og se på muligheten for en avlastningsveg for hele eller deler av Naravegen.

Dersom regulering ikke er aktuelt og det gis tillatelse til ny enebolig, må aktuell avkjørsel heves i overgang til Naravegen.

Lengdeprofil som viser maks 3 % stigning i en lengde av 3m må sendes inn. Nytt situasjonskart må i tillegg vise frisikt (3x25m)

Frisikt som berører annen eiendom må tinglyses.