



Notat

Til: Hanna Meidell Dahle

Kopi til: Hilde Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/655-4

Dato: 18.02.2022

Uttale sektor samferdsel og utemiljø, ny avkjørsel

Samferdsel og utemiljø kan godkjenne ny avkjørsel på følgende vilkår:

Nytt situasjonskart skal vise:


- Lengdeprofil av avkjørsel. Stigningsforhold: 2 meter fra asfaltkant kommunal veg og inn på ny avkjørsel +/- 3 %. Se figur lengdeprofil
- Frisikt. 3x35 meter. Fartsgrense på stedet er 40 km/t. Se figur
- Påkobling ny veg til kommunal veg skal ha min. 1 meter fast dekke.

LENGDEPROFIL

Lengdeprofilen skal vise oppbyggingen av avkjørselen.

På de første 2 m fra skulderkant bør avkjørselen ha et jevnt fall på 1:40 (2,5%). På de neste 3,5 m bør avkjørselen ha maksimal stigning/fall på 1:20 (5%) / 1:30 (3,3%). Deretter anbefales det at vegen ikke ha større fall/stigning enn 1:8 (12,5%).

Lengdeprofil er vist på fig. 2.



Figur 2: Lengdeprofil

