

F - Redegjørelse skred og flomfare

Naustbygget søkes bruksendret på hovedplan, mens grunnplan fortsatt skal være naust/sjøbod som i dag. Grunnmur og gulv på grunnplan er i støpt betong. Naustbygget ligger godt skjermet for grov sjø, da det er plassert innenfor molo og vern i innerste del av Ferkingstad havn. For å ruste grunnplanet bedre mot ekstremt høy vannstand vil gulvet bli hevet ca 15 cm med ny påstøp. Dette ansees som tilstrekkelig forebyggende tiltak i forhold til flomfare.