



Administrasjon samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Birthe Smistad

Kopi til: Hilde Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/5319-2

Dato: 17.06.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, nybygg garasje

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad, garasje.

Byggegrense i dette området er 10 meter. Det er derfor krav om dispensasjon for garasjens plassering til veg.

I tillegg er det kommunalt ledningsanlegg hvor garasje er tenkt plassert. Redegjørelse for dette.

Usikker grense mot veg

Nytt målsatt situasjonskart skal vise følgende.

- Avkjørsel inkl. frisikt ihht. kommunalteknisk norm. (Avkjørsel: 4 meter vinkelrett på kommunal veg, frisikt 3x25m)
- Garasjens plassering skal måles fra regulert formålsgrense veg
- Avstand senter avkjørsel til kommunal vegkant mot øst skal være minimum 7 meter.

Nytt situasjonskart vil danne grunnlag for dispensasjon.