



Karmøy kommune
Att: Hanna Meidell Dahle
Pb. 167
4291 KOPERVIK

Uttalelse til søknad om delvis rivning, innvendig sanering, nybygg og sjøvannsinntak gnr119 bnr156 - Karmøy kommune

Vi viser til sak mottatt her vedrørende ovennevnte.

Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta de marine ressursene i vår region samt bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser, deriblant marint biologisk mangfold, i området.

Vurdering og merknader

I forbindelse med oppgradering av anlegget til IFF DuPont Nutriton Norge AS søkes det om bygningsarbeider på land, samt utlegging av en ny ledning for inntak av sjøvann til anlegget. Sjøvannet skal brukes både til oppvarming og avkjøling, og vil bli rensert før det slippes tilbake til sjøen. Det søkes om å legge inntaksledningen ut til en dybde på ca 50 meter, 350 meter fra land. Fiskeridirektoratets tilbakemelding tar bare hensyn til tiltak i sjø, altså inntaksledningen.

I følge vår karttjeneste på nett <https://portal.fiskeridir.no/plan> er det ikke registrert fiskeriinteresser eller marint biologisk mangfold der ledningene ska legges ned.

Det er heller ikke registrert at det foregår fiske der ledningen skal legges. Likevel vil det kunne utøves et generelt fiske med garn, ruser og teiner i området hvor ledningen er planlagt. Eventuelle skader som måtte følge av det aktuelle tiltaket skal bæres av tiltakshaver.

Fiskeridirektoratet region Sør ber om at det ved eventuell tillatelse må stilles eventuelle vilkår for å unngå skade, forringelser, forhindre restriksjoner med mer i det farvannet som berøres av tiltaket, jf. plan og bygningsloven § 19-2 første ledd og havne og farvannsloven § 16, tredje ledd. Det forutsettes følgende:

- Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført rør/ledninger under utøvelse av fiske.
- Ledningen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder.

- Alle arbeider som skal foretas i forbindelse med en eventuell tillatelse må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig, slik at det omkringliggende miljø i så liten grad som mulig påvirkes.
- Det innføres ikke forbud mot fiske der rørledningene legges.
- Ledninger, med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at fiskeredskaper ikke hefter.
- Ledningenes posisjoner skal kartfestes.

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at tiltaket vil kunne medføre negative konsekvenser for de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta. Vi vil på det grunnlag ikke motsette oss at det gis eventuell dispensasjon etter plan- og bygningsloven, eller tillatelse etter havne og farvannsloven for dette tiltaket.

Vi ber om kopi av vedtak i saken.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef

Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.



Mottakerliste:

Karmøy kommune

Pb. 167

4291

KOPERVIK

Kopi til:

Fiskarlaget Vest

Kystverket

Statsforvaltaren I Rogaland

Slottsgaten 3

Postboks 1502

Postboks 59 Sentrum

5003

6025

4001

Bergen

Ålesund

Stavanger

