

FAGNE . NO

SØKER HERVED OM DISPENSASJON FRA 5,2 METER TIL CA ²~~5~~ METER

AVSTAND TIL GARASJE PÅ GNR 146 BNR 21, BØVEIEN 52 4262

TORVESTAD

SER AVSTAND FRA KRAFT LINJE PÅ 66 KWOLT TIL MINDRE VIKTIGE BYGG

ER 5,2 METER .DE GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT KRAFTLINJEN ER SATT

OPP LENGE ETTER EKSISTERENDE HUS OG GARASJE BLEI SATT OPP

LEGGER VED TEGNING SAMT KOPI AV SVAR FRA KOMMUNEN

MVH BYGGMESTER TORE KALLEVÅG TLF 98662147

SVAR SENDES TIL tore_kalle@hotmail.com



KARMØY KOMMUNE

A Helgeland Betong AS

Postboks 56

5501 HAUGESUND

Dato: 31.05.2022

Dokumentnummer: 22/5001-2

Deres referanse: Tore Kallevåg

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Tilbakemelding om mangler - Påbygg og ny garasje - gnr. 146, bnr. 21 - Bøvegen 52


Tiltak: Påbygg og ny garasje
Byggested: Gbnr: 146/21 Bøvegen 52
Tiltakshaver: Andreas Jentoft Helgeland
Ansvarlig søker: A Helgeland Betong AS

Vi viser til din søknad om Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som er mottatt hos oss 25.05.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

Dispensasjonssøknad- garasje plasseres innenfor byggegrense mot høgspenst- se kart under:





KARMØY KOMMUNE

A. Helgeland Betong AS

Dato:


31.05.2022

Postboks 55

Dokumentnummer: 21530027

Deres referanse:

Tore Kallevåg




Tegnforklaring:

Vegkant	
Høydekurve	
Eiendomsgrense målt	
Eiendomsgrense usikker	
Bygg -takflate	
Bygg -planlagt	
Høyspent, stolper	
Kommunale VA-ledninger	

Reguleringsformål:

Boliger		SKRAVERTE OMRÅDER	
Offentlig bebyggelse		Fare	
Forretning		Felles	
Naustbebyggelse		Spesialområde	
Sentrumsformål		LINJER	
Industri/lager		Frisiktlinje	
Friområde		Byggegrense	
Garasjeanl./bensinst.		Planens begrensning	
Trafikkområde			

N 6567360



5 METER

Ny garasje
49 m2

Snuplass bil

7500 Topp ringmur nivo 1
3100 Utvidet tilbygg
4400 tilbygg pr dd

6200

7000

7000

3 750

11 120

1 000