

**Fra:** Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>

**Sendt:** 26.08.2022 11:08:36

**Til:** 'tore\_kalle@hotmail.com' <tore\_kalle@hotmail.com>

**Kopi:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>, Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Vedr. søknad om påbygg på bolig, samt ny garasje, gnr.146, bnr.21, Bøvegen 52, Karmøy kommune - svar fra Fagne AS

---

Til Byggmester Tore Kallevåg. (kopi til saksbehandler Karl Inge Stumo, Karmøy kommune)

Vedr. søknad om påbygg på bolig, samt ny garasje, gnr.146, bnr.21, Bøvegen 52, Karmøy kommune:

Vi har i dag hatt et internt møte i Fagne om vedlagte sak.

Søknaden om dispensasjon er rettet til oss i Fagne.  
Det er Karmøy kommune dispensasjonssøknaden skal sendes til, da dispensasjonen er knyttet til gjeldende reguleringsplan.  
I dispensasjonssaker vil kommunen be Fagne om uttale i saken.

Reguleringsplanen er juridisk bindende for alle parter.  
I reguleringsplankartet er det inntegnet en byggegrense på begge sider av høyspentlinjen.

Vedlagte situasjonsplankart viser at planlagt påbygg kommer innenfor byggegrensen for høyspentlinjen i reguleringsplankartet.  
Garasjen er i sin helhet plassert innenfor nevnte byggegrenser.

Fagne kan ikke tilrå planlagte påbygg på bolig eller nybygg garasje iht. situasjonsplankartet, siden disse er innenfor byggegrensene for høyspentlinjen.

Mvh  
John Arvid Djupesland

The logo for Fagne, featuring a stylized 'f' symbol followed by the word 'agne' in a bold, sans-serif font.

T: +47 52 70 72 60

M: +47 98 23 72 60

A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund

N: [www.fagne.no](http://www.fagne.no)