



Tegnforklaring

	Branncellebegrensende Skille EI 60 A2-s1,d0	EI30	Brannmotstand dør EI: 30 Sa
	Branncellebegrensende Skille EI 30	C	Selvlukkerfunksjon
	Utgang/Rømningsretning		Angrepsvei brannvesen
	Vindu tilrettelagt for rømning		Rømningsvei
	Rømningsstrasé		
	Brannalarmsentral		

INFORMASJON

Se rapport for detaljering og øvrige brannkrav.

Vindu i branncellebegrensende vegger utføres med tilsvarende brannmotsand som vegg med mindre annet er angitt på tegning.

Sjakter som ikke er inntegnet som egne brannceller forutsettes branntettet i hvert etasjeskille.

Tekniske brannverntiltak, bygget utføres i tillegg med:
 - brannalarmanlegg
 - rømningsmerking/ledesystem/nødlys

REV	DATO	TEKST	SIGN.
Åkra Sjømat Karmsund BRANNTEGNING 2.ETG			
MALESTOKK	08.06.2022	Date	
A3:1=200	E.M	Tegnet av	
	H.L	Kontrollert av	
Brannrådgiverne AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim Tlf. 452 38 955			Tegningsnummer: BR.02-20222145