

Fra: [Ole Kristian Næss](#)
Til: [Hans Aleksander Østhagen](#)
Emne: VS: Karmsund Havn - Åkra sjømat - Slukkevann - Bekreftelse på god nok kapasitet
Dato: fredag 26. august 2022 15:34:09
Vedlegg: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[HB111.pdf](#)

Sjå gult i e-post under.

Karmsund havn bekreftar 50 l/s.
Me har fleire enn 2 uttak i nærleiken, sjå kummar på vedlagt teikning.
Då skal det vera ok mht. slukkevatn.

Beste helsing

Ole Kristian Næss
Structor Trondheim AS
+47 481 33 933

Fra: Ole Kristian Næss
Sendt: fredag 26. august 2022 15:31
Til: 'Ronny Askeland' <ras@karmsund-havn.no>; Magnar Sætre <mags@cowi.com>
Emne: SV: Karmsund Havn - Åkra sjømat - Slukkevann - Bekreftelse på god nok kapasitet

Hei!

Med 50 l/s for slukkevann skal me vera dekkja. Takkar!

Beste helsing

Ole Kristian Næss
Structor Trondheim AS
+47 481 33 933

Fra: Ronny Askeland <ras@karmsund-havn.no>
Sendt: fredag 26. august 2022 15:19
Til: Ole Kristian Næss <ole.kristian.naess@structor.no>; Magnar Sætre <mags@cowi.com>
Emne: SV: Karmsund Havn - Åkra sjømat - Slukkevann - Bekreftelse på god nok kapasitet

Hei, ref. telefonsamtale, korrekt mengde er for brannvann er 50 l/s dette fra tomtebeskrivelsen, klippet inn under.

[@Magnar Sætre](#) i Cowi har prosjektert anlegget og kan evt. bidra med flere avklaringer om det er nødvendig.

VANN, AVLØP OG OVERVANN:

Vannforsyning er langt langs hovedveg med stikkledning inn på tomtene.
Hovednettet er dimensjonert for brannvann 50 l/sek. Forbruksvann ut over vanlig sanitærvannmengde må avtales med Karmøy kommune.

RONNY

ASKELAND

ras@karmsund-havn.no

+47 915 19 809

Fra: Ole Kristian Næss <ole.kristian.naess@structor.no>

Sendt: fredag 26. august 2022 15:08

Til: Ronny Askeland <ras@karmsund-havn.no>

Emne: Karmsund Havn - Åkra sjømat - Slukkevann - Bekreftelse på god nok kapasitet

Det er ikke ofte du mottar e-post fra ole.kristian.naess@structor.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

ADVARSEL: Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg i eposter fra avsendere du ikke kjenner, eller i eposter du ikke forventer

Karmsund Havn - Åkra sjømat - Slukkevann - Bekreftelse på god nok kapasitet

Beste helsing

Ole Kristian Næss

Rådgjevar VA/sivilingeniør

Structor Trondheim AS

+47 481 33 933

Structor

Sluppenvegen 12E, 7037 Trondheim

www.structor.no