

Søknad fravik

Da dette tiltaket er et tilbygg på eks bolig i 2 etg (over eks garasje) så vil det være vanskelig å oppnå krav til lufttetthet i henhold til TEK 17 og ser meg derfor nødt til å søke om fravik fra det kravet. Uavhengig kontroll av lufttetthet går dermed ut, men kontroll av våtrom utføres.

Påbygget vil ellers bli bygget etter krav.

Med hilsen



Egil Olsen