

Karmøy kommune

Karmsund Havn IKS
Garpeskjærvegen 2
5515 Haugesund
Postboks 186, 5501 Haugesund
T: +47 52 70 37 50
F: +47 52 70 37 69
E: postmottak@karmsund-havn.no

Vår ref:	Saksbehandler	Dato
2022/363 2	Camilla Vestvik	15.08.2022
Deres ref:		

Uttale - Søknad om delvis riving, innvendig sanering, nybygg og sjøvannsinntak på gnr. 119, bnr. 367-368 og 156, samt gnr. 123, bnr. 126, Karmøy kommune

Vi viser til Deres brev av 09.08.2022 vedrørende ovennevnte.

Det opplyses at tiltaket gjelder oppføring av pumpehus for sjøvann, riving av eksisterende varmpumpeanlegg, oppføring av nytt og utvidet varmpumpeanlegg på samme sted, samt sjøvannsinntak for nedkjøling av varmpumpeanlegget. Foreløpig trasé for sjøvannsinntak er under prosjektering, og kan endres. Inntaksledningen (DN 630) er 350 m lang, og legges på ca 40m dybde. Det fremgår at tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak i 100- metersbeltet langs sjø, samt i strid med reguleringsplanformål trafikkformål/havn, jf. pbl. § 12-4. Søknaden er derfor avhengig av dispensasjon.

Ved planlegging i sjø må ta det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i farleden.

Karmsund Havn IKS har, utfra en havne- og farvannsmessig vurdering, ikke merknader til de arealdisponeringer som er tenkt gjort i sjø. De tiltak som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den belastningen de kan bli påført i farvannet. Foreløpig planlagt trasé for sjøvannsinntak går inn i farledsarealet til Kystverket. Det kan derfor være hensiktsmessig at Kystverket også får mulighet til å uttale seg.

Karmsund Havn IKS vil minne om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i farvannet også krever tillatelse etter lov om havner og farvann av 21.juni 2019, og ber om at saken oversendes for behandling dersom det gis dispensasjon i saken.

Med hilsen

Camilla Vestvik
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

