

Fra: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>

Sendt: 05.09.2022 13:11:45

Til: 'einar.hansen@mail.com' <einar.hansen@mail.com>

Kopi: 'Bjørn Tollef Hovda' <bjorn.hovda@signaturbygg.no>, Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Kleivavegen 10, Karmøy kommune

Til Einar Hansen (grunneier, gnr.82, bnr.202, Kleivavegen 10, Karmøy kommune)

(Kopi til Karmøy kommune og Norgeshus Signatur Bygg v/ Bjørn Tollef Hovda)

Vi viser til vedlagte situasjonskart og fasadetegninger, datert 26.august 2022.
Der er det inntegnet en planlagt målsatt ny utebod.

Slik kart og tegninger beskriver den planlagte uteboden, så vil den ikke være i konflikt med noen av Fagne sine eksisterende nettanlegg.

For et par tiår siden, hadde vi en høyspent luftlinje (22 kV) i det aktuelle området. Denne ble demontert og erstattet av en trafokiosk og høyspent jordkabel tidlig på 2000-tallet. Byggegrensen i reguleringsplankartet gjelder for den gamle høyspente luftledningen. Siden denne i sin helhet er demontert nå, så vil byggegrensen i praksis ikke gjelde lenger, og den skal etter vår mening ikke være til hinder for oppføring av den planlagte uteboden.

Mvh
John Arvid Djupesland

fagne

T: +47 52 70 72 60

M: +47 98 23 72 60

A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund

N: www.fagne.no

Fra: Bjørn Tollef Hovda <bjorn.hovda@signaturbygg.no>

Sendt: 5. september 2022 13:43

Til: Einar Hansen <einar.hansen@mail.com>

Kopi: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@fagne.no>

Emne: SV: Kleivavegen 10, Karmøy

Hei

Vedlagt følger forespurt informasjon ☺

Med vennlig hilsen

Norgeshus Signatur Bygg

Bjørn Tollef Hovda

Daglig leder

Tlf: 976 46 089 – E-post: bjorn.hovda@norgeshus.no



Småje 10, 5563 Førresfjorden
Telefon: 976 46 089
www.norgeshus.no

