

Dispensasjon, rive tømmerkasse.

Etter befarings på Torget 1. 30.05.2022 der vi så på tømmerkassen har vi diskutert saken med flere tømmermenn, Sjøen AS har snakket med teknisk i kommunen og fått avklart krav som følge av dispensasjonen.

Vår konklusjon er at vi søker om dispensasjon til å rive hele konstruksjonen som dere foreslo i punkt 2 i vurderingen, vi mener tømmeret i utgangspunktet er underdimensjonert og alvorlig angrepet av mott og råte at det ikke egner seg til bæring, det er lappet og gjort dårlige reparasjoner ifbm. lukking av gamle dør og vindusåpninger og vegger lener seg utover, særlig opp mot loft og knevegger over loftsgulv.

Vi ønsker nå å komme i gang med gjenoppbygging og vil konsentrere oss om eksteriør og tilbakeføringer som vi har blitt enige om.

Dere har jo vært på flere befaringer og sett den elendige tilstanden, legger ved bilder av tømmerkassen.

Mvh. Per Opsal