

VA-plan

Foreløpig planskisse for VA-anlegget er vist på vedlagte tegning nr. 01.

Vannforsyning

Vannforsyningen til området er planlagt tilknyttet eksist. privat vannledning som ligger i sjø like ved planområdet. Aktuell dimensjon er Ø 40-50 mm.

Det vil ikke bli kjørbare adkomstveger ned til naustområdet, og det er derfor heller ikke lagt opp til brannvannsforsyning med brannkum inne på området. Brannvannsforsyning må skje v.h.j.a. slangeutlegg fra brannkum 65766, som ligger i Sævikvegen, nord for planområdet. Lengde på slangeutlegg blir ca 150 – 200 m.

Spillvann

Det monteres felles kloakkpumpestasjon for den planlagte bebyggelsen. Pumpeledningen er planlagt tilknyttet eksist. private Ø 63 mm pumpeledning, som ligger i sjø like ved planområdet. Spillvannet blir derved pumpet til kommunal kloakkpumpestasjon PA 270, som ligger i Sævikvegen. Plassering av den private stasjonen gjøres i en senere planfase.

Overvann

Det legges opp til åpne veigrøfter langs adkomstveg/gangveg. Generelt vil alt overvann i området bli ledet til terreng med avrenning til sjø. Det er forutsatt at adkomstveg/gangveg vil fungere som flomvei. Nede på selve kaiområdet må bebyggelsen tilpasses slik at en får åpen flomveg til sjø.

Vedlegg: - Tegn. nr. 01 Planskisse VA-anlegg

OPDRAGSNR.

DOKUMENTNR.

A134133

VERSJON

UTGIVELSESDATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET

KONTROLLERT

GODKJENT

25.02.22

OIP

MILI

MILI