



KARMØY KOMMUNE

Andreas Carlhoff

Hansadalvegen 39

4275 Sævelandsvik

Dato: 13.09.2022

Dokumentnummer: 22/70-328

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## **Gnr. 11, bnr. 215 - Svar på spørsmål vedrørende terrasse, platting og revet bod**

Vi viser til din forespørsel om melding om revet bod m.m.

Terrasse inntil 0,5 m over bakken er ikke søknadspliktig. Åpen pergola er heller ikke søknadspliktig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tett tak på pergolaen medfører søknadsplikt, selv om taket er gjennomsiktig glass eller plast.

Vi tar til etterretning at boden er revet, og fjerner den fra kartet.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### **Kopi til:**

Bente Færøvik Hansen