



KARMØY KOMMUNE

Kjell Magne Jakobsen

Røyksundvegen 2

5546 RØYKSUND

Dato: 18.08.2022

Dokumentnummer: 22/7137-2

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Vedrørende - Ny avkjørsel - Stølsmyrvegen 138

Tiltak: Ny avkjørsel
Byggested: Gbnr: 149/300 Stølsmyrvegen 138
Tiltakshaver: Kjell Magne Jakobsen
Ansvarlig søker:

Vi viser til din søknad om som er mottatt hos oss .

Vi ber om at du sender inn kart som viser hvor avkjørselen skal plasseres. Siktsoner skal også vises. Bruk vedlagt kart. Kommunens norm krever maks bredde på avkjørsel 4 m. Frisiktsone skal måles 3 m inn fra regulert vegkant og 25 m til hver side. Avkjørsel skal ligge minst en meter fra nabogrense.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
149-300reg