

Adresse:	Journalpost	Saksbehandler
Gnr. 66, bnr. 413	Fotveien 2	22/58374
		Wilhelm Trodahl

## **Tillatelse til utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Gnr. 66, bnr. 413**

Ansvarlig for utslippet: Skude Transport & Sped. AS

Utslipp/Påslipp: Ca. 268 m<sup>3</sup>/år

Anleggstype: Olje og bensinutskiller og sandfang

Restutslipp: Til kommunalt spillvannsnett

Vi viser til søknad fra Skude Transport & Sped. AS om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunal spillvannsledning av 15.09.22.

### **Vedtak utslippstillatelse**

*Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11, samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg.*

### **Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet og miljømessige konsekvenser**

Etter naturmangfoldloven(nml.) § 7 skal prinsippene i § 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstille renskrav til påslipp av oljeholdig vann til kommunal spillvannsledning.

Tiltaket anses ikke for å kunne ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stede. Tiltaket vil heller ikke berøre særlige naturinteresse. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.

## Begrunnelse for vedtaket

Det er installert olje og bensinutskiller og sandfang for verksted. Påslipp til kommunal spillvannsledning er anslått til ca 268 m<sup>3</sup>/år.

Anlegget skal ha tegnet serviceavtale før det tas i bruk og kopi av avtale skal sendes til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr/bnr serviceavtale oljeutskiller.

Prøveresultat skal også leveres inn til kommunen årlig og skal sendes til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr/bnr prøveresultat oljeutskiller.

Kommunen fører også tilsyn med slike anlegg etter forurensingsforskriften kapittel 15. Tilsyn blir varslet og er uavhengig av de avtaler som anleggseier har med private aktører. Det er avgiftsbelagt tilsyn.

## Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet

- Den ansvarlige er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.
- Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, [jf pbl § 28-6](#).
- Det skal tegnes serviceavtale med service firma for anlegget
- Eier av utsleppsløyyvet er selv ansvarlig for eventuell forurensing, jf forurensingsloven § 7.
- Oljeinnholdet i avløpsanlegget skal ikke overstige 50mg/l.
- Det skal i utgangspunktet monteres prøvetakingskum på stikk fra anlegget før tilkobling til kommunalt nett, hvor det skal være tilgang for prøvetaking av vann som slippes på til kommunalt nett.

## Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5500,-. Faktura vil bli ettersendt.

## Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf.fvl. § 29 Ev. klage sendes til Karmøy kommune.

### **Trenger du hjelp?**

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 75 00 eller du kan sende e-post til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no)

Med hilsen

Runar Lunde  
areal- og byggesakssjef

Wilhelm Trodahl  
Tilsyn og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*