

Fra: Frederic Olset Bull-Tornøe <frederic@vigorbygg.no>

Sendt: 25.09.2022 11:27:46

Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Kopi: Lars Ove Mjånes <Lars@vigorbygg.no>, Jørgen Håland <jorgen@vigorbygg.no>

Emne: Solheimstunet Brukstillatelse

Hei,

Viser til tilbakemelding om mangler til brukstillatelse.

Dette haster veldig for oss, så ved spørsmål eller mangler ta kontakt med Lars Ove (97101112) eller Jørgen (45137516) Jeg er bortreist og utilgjengelig mandag/tirsdag.

Se Vedlegg og kommentarer på punktene under.

Ferdigmelding for VA-tilknytning

- Aritech sender over dette i eget system.

Sluttrapport for avfallshåndtering

- Vedlagt rapport

Teknisk plan

- Det er ikke opparbeidet veg ifb. Solheimstunet, kun parkering. Vassbakk og stol har parallellt med vårt prosjekt opparbeidet kryss og veg på tilgrenset vårt prosjekt. Vårt prosjekt (parkering) er opparbeidet iht utomhusplan vedlagt.
- Legger ved «innmålt kabeltrase» for VA med koordinater og sosi-fil. Vassbakk og stol koblet oss på hovednettet.
- Legger ved koordinater for bygg.

Uavhengig kontroll – brannkonsept

- Vedlagt uavhengig kontroll fra Q-rådgivning

Mangler etter ferdigbefaring, notater:

- Bilder av dører gang (ikke montert på ferdigbefaring)
 - Montert, Vedlagt bilde
- Fjerne deksler på brannsensorer
 - Fjernes rett før overtakelse pga støv. Anlegg er testet.
- Ekstra tetting på gjennomføringer
 - Tettet av Firesafe.
- Sprinkleranlegg ok?
 - Sprinkleranlegg er trykktestet og operativt.
 - Vedlagt bilde
- Rekkverk må på plass
 - Rekkverk ferdig oppsatt, vedlagt bilde.
- Ordne kant trinn inn til leilighet 103
 - Kant trinn ordnet, vedlagt bilde
- Håndløper trapp må på plass
 - Håndløper på plass, vedlagt bilde.

Med vennlig hilsen

Frederic Bull-Tornøe

Prosjektleder

Telefon: +47 992 40 138

Mail: Frederic@vigorbygg.no

