



Bettikon As

Dato: 26.09.2022

Solhøgda 2

Dokumentnummer: 22/70-346

4340 BRYNE

Deres referanse: Oddgeir Østrem

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Gnr. 57, bnr. 216 - Forespørsel vedrørende mobilt tankanlegg

Viser til henvendelse og spørsmål som besvares kort her:

Vil plassering av mobilt tankanlegg være søknadspliktig?

- JA det vil være søknadspliktig etter Plan-og bygningslovens §20-3

I tilfelle søknadsplikt, vil slikt anlegg kunne oppføres innenfor reguleringsplanens formålsrammer, eller vil det være behov for dispensasjonssøknad?

Vil det være sannsynlig å få innvilget tillatelse montering og drifting av tiltak som beskrevet.

-Slik jeg vurderer det er dette innenfor formål Industri i plan. Det er i kommunedelplan for Skudeneshavn lagt byggegrense mot sjø i kaikant her og der er dermed heller ikke dispensasjon fra avstandskrav mot sjø.

Min første vurdering er at dette ikke utløser krav til dispensasjon og således kan påregnes godkjent.

Jeg gjør oppmerksom på 2 forhold som må avklares i søknad spesielt mtp tiltakets art:

1. Sikkerhet mht brann mm
2. Sikring mot søl/forurensning

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

