

Kabel til nytt bedehus  
her må det muligens legge flere kabler  
trenger og vite hvor stor OV bedhus trenger

Ny betong nettstasjon  
dobbel mini A


Bores hull til 4stk  
3m 5/8 jordspyd

Bardnering  
av mast

Bruke eksisterende høyspent  
mast eller sette opp ny hvis  
eksisterende kommer for nær  
ny vei når den bardneres


V = Høyspent 3 x 400 mm <sup>2</sup> AL	0 = Jordledning	6 = Lavspent 4 x 50 mm <sup>2</sup> AL	A=Rør 1 x 8 mm
W = Høyspent 3 x 240 mm <sup>2</sup> AL	2 = Lavspent 4 x 240 mm <sup>2</sup> AL	7 = Lavspent 4 x 25 mm <sup>2</sup> AL	B=Rør 1 x 16 mm
X = Høyspent 3 x 150 mm <sup>2</sup> AL	3 = Lavspent 4 x 150 mm <sup>2</sup> AL	8 = Rør 40 mm	C=Rør 1 x 20 mm
Y = Høyspent 3 x 95 mm <sup>2</sup> AL	4 = Lavspent 4 x 95 mm <sup>2</sup> AL	9 = Rør 110 mm	D=Rør 1 x 25 mm
S = Sjøkabel	5 = Gatelyskabel	1 = Rør 160 mm	E=Rør 1 x 50 mm

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Dato: 2022.08.11  
Sign: MELØYS

**FAGNE AS**



Målestokk  
1:1000