



**JORDING:**  
 I grøfter sammen med OPI-kanaler legges 2x70CU jordwire (om ikke angitt annen informasjon på den enkelte grøft). Skøytes med wire i eksisterende grøft.

Situasjonsplan elektro	HCT 2,5	Tegningsnummer	<b>E-740-P-15</b>	Rev.
		Status	Tilbudstegning	

Rev	Dato	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a.
		<b>KARLSUND HAVN IKS</b>	Tegnet av	JLST
		<b>HAUGESUND CARGO TERMINALS - HCT</b>	Sidemannskont.	TJA
		Situasjonsplan elektro HCT 2,5	Fag	RE
			Dato	2022.09.07
			Målestokk	1:500
<b>COWI</b>			Oppdragsnr: A246224	Status
<b>E-740-P-15</b>			Tilbudstegning	Rev.

Filnavn: C:\Users\jlst\OneDrive\Documents\IE\_Husey\_jlst\@cowi.no\rv