



Sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Hanna Meidell Dahle

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/7489-2

Dato: 30.09.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, nybygg garasje

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

Vist plassering kan ikke godkjennes.

Garasje må trekkes lenger inn på tomten for å få frisikt 3x25 meter til kommunal veg.

Nytt målsatt situasjonskart som viser avstand til veg og frisikt må sendes inn.