



Sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Hanna Meidell Dahle

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/7514-2

Dato: 30.09.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, carport og terrasse

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

Carport og terrasse kan ikke godkjennes som vist i situasjonskart datert 29/7-22.

Det henvises til planbestemmelsen og §§8 og 13 som sier følgende:

§ 8. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Vist garasje skal være i samsvar med godkjent reguleringsplan.

§ 13. Bebyggelsen skal ikke overskride byggegrense. Unntak er mindre utspring, med inntil 1m dybde. Dette gjelder for takutspring, balkonger, mindre karnapper, skjermvegger, trapper m.m.