



Lars-Andre Ophaug
Skuggaberg 33
5545 VORMEDAL

Dato: 30.09.2022
Dokumentnummer: 22/8671-2
Saksbehandler: Birthe Smistad

Tilbakemelding om mangler - Oppføring av ny stålpipe - gnr. 147, bnr. 630 - Moksheim


Tiltak: Oppføring av ny stålpipe
Byggested: Gbnr: 147/630 Moksheim
Tiltakshaver: Lars-Andre Ophaug

Vi viser til din Ett-trinns søknad som er mottatt hos oss 29.09.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Leser ut av følgebrev at pipeplassering er i tråd hva gjelder høyde over tak; over 0,8m
Det er likevel ikke opplyst om horisontal avstand til takflaten er minst 3 m. Se illustrasjon under. Ber om at det sendes inn tegning målsatt med avstand til takflaten. (Merk at hvis pipen er i nærheten av mønet så må avstand være 3 meter til forlengelsen av takflaten.)



- Det er søkt selvbyggeransvar på bakgrunn av egen utdanning/praksis; Hva er det denne utdannelsen består av?

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen
Birthe Smistad

Dokumentet er godkjent elektronisk.