



North Ark As

Dato: 04.10.2022

Postboks 3

Dokumentnummer: 22/8507-2

4291 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Fasadeendring og hems - gnr. 15, bnr. 1380 - Strandavegen 27 I

Tiltak: Fasadeendring og hems
Byggested: Gbnr: 15/1380 Strandavegen 27 I
Tiltakshaver: Eva Karin Løver
Ansvarlig søker: North Ark As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 26.09.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Plantegning av tredje etasje som viser den nye trappen.
- Snittegning av tredje etasje som viser høyde i ny trapp.
- Ny etasje inneholder toalett, som er hoveddel. Loftet blir derfor en tellende etasje, jfr. TEK17 § 6-1. Boligbygning med 4 etasjer skal være i brannklasse 2. Dette er en bygning som er oppført i brannklasse 1. Det må derfor sendes inn en brannrapport, som viser hvordan brannsikkerheten skal ivaretas.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.