

**Fra:** Olav Liknes <olav@kvala.no>  
**Sendt:** 05.10.2022 07:38:56  
**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Sak 20/25760

---

Hei

Viser til foreløpig svar av 07.10.20 og oversender følgende:

- Bekreftelse på at 11/46 og 11/348 er sammenslått
- Bruksendring fra kontor/ næring til fritidsformål endrer risikoklasse, men ikke brannklasse. Det vil dermed ikke være nødvendig å gjøre endringer i brannskille mellom enhetene. Krav til brannskille er ivaretatt.

Med vennlig hilsen,

**Olav Liknes**  
**Daglig leder**  
M: +47 905 84 046

**Kvala** Arkitekter

S: +47 52 84 23 23 | [kvala.no](http://kvala.no)  
A: Vestheimvegen 49, 4250 Kopervik

