



Rørlegger Geir Sirnes As
Karmsundgaten 58
5529 Haugesund

gnr. 149 bnr. 111 - Rørleggermelding nybygg, Ivar Økland

Behandling:

Godkjenning av påslipp til kommunal ledning

Stakepunkt, stoppekran og sandfangskum monteres forskriftsmessig

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.

Det skal monteres fordrøyningsmagasin.

Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre eiendommer eller anlegg.

For øvrig vises særlig til pkt 5 «generelle vilkår».

VA-Kontrollør	Kontrollert sektor areal og byggesak	Konferert
Oddmund Røkke	Ingvill Granodd	

Med hilsen

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Avsender: Karmøy kommune

4291 Kopervik



149031-626-17

Rørlegger Geir Sirnes As
Karmsundgaten 58
5529 Haugesund

gnr. 149 bnr. 111 - Rørleggermelding nybygg, Ivar Økland



626.1.

626#3897:65165ce8-a713-4a1f-a160-f2376d66b5b4:1