



KARMØY KOMMUNE

Fagne As Avd Haugesund

Dato: 07.10.2022

Postboks 2015

Dokumentnummer: 22/8819-2

5504 HAUGESUND

Deres referanse: Øystein Melbo

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 149, bnr. 573 - svar på etablering av ny nettstasjon - Spanne

Vi viser til din forelegging av ny nettstasjon på ovennevnte eiendom.

Nettstasjonen må ikke bryte regulert byggegrense mot øst, som ligger 5 m fra eiendomsgrensen i øst. Nettstasjonen må heller ikke plasseres nærmere kommunal spillvannsledning i nord enn 4 m. Kommunens VAR-sektor må kontaktes for påvisning av ledningen.

Dersom nettstasjon plasseres i tråd med disse begrensningene, har kommunen ingen innvendinger til tiltaket. Dersom nettstasjonen plasseres nærmere veg eller ledning enn foreskrevet, så må plasseringen behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Brev med 1 signatur BM