

10 OKT. 2022

Karmøy Kommune
v/saksbehandler Birthe Smistad
Dokument 22/8671-2


Vormedal 05.10.22

Svarbrev på tilbakemelding ang. Mangler i søknad om oppføring av pipe i skuggaberg 33, vormedal 147/630

Hei!

Punkt 1:

Rettelse på høyde over tak: høyde over tak er 1.10m ser jeg i beregningene til leverandør.
Avstand til forlenget takflate er 3.09m



Punkt 2:

Jeg søker selbyggeransvar på bakgrunn av tidligere erfaring og utdanning/fagbrev som tømrer. Har tidligere montert stålpipes når jeg var ansatt hos Byggmester Berglund.

Kan om nødvendig innhente vitnemål på dette. Har for øvrig jobbet i bygg og anlegg i 20 år.

Mvh. Lars A Ophaug.