



Notat

Til: Edvard Hausken

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/7779-5

Dato: 11.10.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, deling av eiendom, ny avkjørsel


Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

Ber om redegjørelse for avkjørsel med begrunnelse i følgende:

Tomten som ønskes fradelt ligger på en høyde hvor det er 3-4 meter høydeforskjell mellom kommunal veg og toppen av tomt. Avgjørende for avkjørsel, er hvor mye av høydeforskjellen som blir utjevnet.

Endelig fastsatt kotehøyde for grunnmur vil danne grunnlag for stigningsforholdet på avkjørsel.

Kommunens krav til stigning: Se utklipp.



Figur 2: Lengdeprofil

Frisikt skal også hensyntas: 3x25 meter

Bruk av felles avkjørsel sammen med 148/541, Dovafjellvegen 25, vil kreve tinglyst vegrett og opparbeidelse etter dagens norm for avkjørsel til kommunal veg.