



Notat

Til: Karl Inge Stumo

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 22/8833-2

Dato: 11.10.2022

Uttale samferdsel og utemiljø, mur og gjerde, Stølsvegen 16

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

Det må sendes inn nytt målsatt situasjonskart som viser følgende.

- Mur kan plasseres minimum 1 meter fra regulert formålsgrense veg, men må om nødvendig trekkes noe inn midt i kurven. Se utklipp av frisikt i innerkurve.
- Frisikt 3x25 meter både i egen avkjørsel og avkjørsel til nabo, 142/330. Høyde i frisiktsone er maks 0,5 meter. Se utklipp av frisikt i avkjørsel

