



Kvala Arkitekter As

Dato: 11.10.2022

Vestheimvegen 49

Dokumentnummer: 22/8876-2

4250 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Liv Gøril Johannessen

Tilbakemelding om mangler - Enebolig med garasje - gnr. 11, bnr. 375 - Mannes

Tiltak: Enebolig med garasje
Byggested: Gbnr: 11/375 Mannes
Tiltakshaver: Jarle Hemnes
Ansvarlig søker: Kvala Arkitekter As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 07.10.2022.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Avtale om deltakelse i eksisterende privat VA anlegg
- Søknad om nye VA ledninger som vist i rørleggermelding fra eksisterende privat anlegg til gjeldende eiendom
- Revidert situasjonskart som viser VA ledninger, samt tegninger av grøftetverrsnitt
- Avtale om rett til adkomst, samt rett til å ha liggende ledninger over gnr. 11, bnr. 10
- Naboerklæring fra gnr. 11, bnr. 83, 124 og 186 for avstand mindre enn 4 meter til ledning i veg
- Overvannsplan
- Redegjørelse for slokkevann
- Redegjørelse for adkomst for brannbil og renovasjonsbil. Krav til asfaltbredde er 3,5 meter
- Det må framgå av situasjonsplan hvor avfallsdunker skal plasseres
- Snittegning forstøtningsmur
- Redegjørelse for omlegging av lavspenning over tomta

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Liv Gøril Johannessen
juridisk rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

