

Fra: Magnar Sætre <MAGS@cowi.com>

Sendt: 12.10.2022 11:44:54

Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Kopi: Jens Kristian Sandvik Vevatne <JKVE@COWI.COM>, Jon Laurits Strand <JLST@cowi.com>, Cato Severinsen <cse@karmsund-havn.no>

Emne: Svar på brev 11.10.22, dok. nr. 22/8689-2

Dokumentasjon ifm. mangelfull søknad om utvidelse av containerområde på Husøy.

Vi viser til vår søknad sendt 29.09.22 og brev fra KK dat. 11.10.22 om mer dokumentasjon på 2 forhold.

Til disse kan vi si følgende:

1. Tilrettelegging for landstrøm.

Containerhavnen bygges for framtidig landstrøm.

Det er tidligere lagt trekkerørstruktur for høyspent både på vestsida og østsida av containerterminalen for å kunne etablere ringstruktur i fremtiden.

I den aktuelle søknaden er dette ivaretatt via trekkerørstruktur for høyspent fra nord og sørover (rød streker på tegning E-740-P-15).

Ved framtidig etablering av kai med landstrøm på østsida av containerterminalen vil det senere etableres en trafostasjon-/containerløsning til forsyning av landstrømsanlegget via etablert trekkerørstruktur.

2. Terrengbehandling tilpasset eksisterende landskap og kystlinje.

Det er krav i reg.plan 488 og 4075 om terrengbehandling.

Vi mener det er ifbm. ylling og planering dette skal ivaretas, ikke den aktuelle søknaden som omhandler oppbygging og detaljer på kjøre- og lagerarealet i containerhavnen.

Som informasjon har vi på vedlagte tegning T01 vist nytt containerareal oppå plan 4075 (mørk grønn). Plan 488 er den hvite delen.

Tegningen viser at det skal fylles videre ut i Karmsundet, og utenfor container-areal skal det bygges en veg og en kai.

I praksis blir fyllingen midlertidig avsluttet (plastret) med naturstein for å hindre utvasking, men når kaien om noen år er ferdig bygget er det den som vil være sjølinjen mot Karmsundet.

Vi håper dette er tilfredsstillende tilleggskumentasjon og at søknaden kan viderebehandles og gis prioritet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse for den del av fyllingen i sak 20/6652 som skal planeres blir sendt inn umiddelbart.

Mvh
Magnar Sætre
COWI