

24-2-84
9, 2, 34

FERDIGKONTROLL

Dato: / 19.....

ANLEGGET FUNNET TEKNISK I ORDEN.

ANLEGGET IKKE FUNNET I ORDEN UNDER HENVISNING TIL FORANSTÅENDE PUNKT:

1-2-6-2


VANN TILKOBLET DATO: / 19.....

KLOAKK TILKOBLET DATO: / 19.....

19. 84

kontrollør.

Beliggenhet av utvendig stoppekran og tilknytningspunkt:



- 1. LEDNINGSGRØFT: Identifisering, frostfri overdekning (min. 10 cm), sand rundt tøret
- 2. VANNLEDNING: Tøteskop, stoppekran, svastningspunkt, koblingspunkt, måter
- 3. KLOAKLEDNING: Dørlig fell (min. 1:75), påst i rør, påkning i rør, tilkoblingspunkt, støttestrening i kum, lekkasjer, åpen ende, slam i rør, tilkoblingspunkt, støttestrening i kum
- 4. OVERVANNLEDN: Knaute rør, påkning, mortfall, åpen ende, slam i rør, støttestrening (pist), tilkoblingspunkt
- 5. SANDFANGKUM: Dykker, punn, lokk (røst), tilkoblingspunkt, tøreskes
- 6. SLAMAVSKILLER: Urett, dykker, H-forbindelse, volum, kammerdeling, tilkobling (frostfri)
- 7. ANDRE MANGLER: ...

Overstående påpakte måter bes tatt inn
 Protetter ferdigkontrollert
 Vannverkkontrollert
 19. 84
 19. 84