

BIRKELAND AS
Att: Dueland Jacobsen Espen
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
WYQY1010	GID 147/722	2021/6525	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.06.21

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 147/722 - Tyltersvingen 57 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Berge Sag Boligtomter As

Haukelivegen 676

5582

Ølensvåg

