



Fagne As

Dato: 24.10.2022

Postboks 2015

Dokumentnummer: 22/8885-4

5504 HAUGESUND

Deres referanse: Øystein Melbo

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Gnr. 149, bnr. 360, 562 og 564 - svar på forelegging av tiltak, nye høyspentkabler - Spanne

Vi viser til foreligging av ny høyspentkabel på Spanne, 149/562 m.fl.

Høyspentkabelen krysser kommunale VA-ledninger. VAR-sektor har følgende uttalelse:

*«Det innvilges i dette tilfellet dispensasjon for avstandskrav til kommunalt VA-anlegg. Det betyr at høyspentkabel kan krysse kommunal vannledning 400 mm PE i Bjørnåsvegen.*

*Dispensasjonen innvilges på følgende betingelser:*

- kryssing av VA-ledning mest mulig vinkelrett.
- horisontalavstand minimum 0,3m.
- avdelingsleder VA-drift, Roy Mikalsen, må kontaktes ved igangsettelse av arbeidene. (tlf. 93288100)»

Høyspentkabelen skal legges inntil forstøtningsmur til kommunal veg. Samferdselssektoren har følgende uttalelse:

*«Tatt i betraktning murens høyde kan høyspentkabler plasseres på følgende vilkår.*

- Ingen del av grøft nærmere bunn forstøtningsmur enn 3 meter.
- Det må ikke graves i fundamentet til mur uansett om avstanden er mer enn 3 meter.

Vi forutsetter at kommunens vilkår etterkommes.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*