

Fra: Vedøy, Kathrine Størkersen <kathrine.s.vedoy@fagne.no>

Sendt: 24.10.2022 10:47:34

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>, 'firmapost@rogfk.no' <firmapost@rogfk.no>, 'sfropost@statsforvalteren.no' <sfropost@statsforvalteren.no>

Emne: Forelegging av tiltak, etablering av ny høyspentkabel i Karmøy kommune

Karmøy kommune, Fylkeskommunen Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland

Forelegging av tiltak, etablering av ny høyspentkabel i Karmøy kommune.

Fagne AS sender med dette forelegging om tiltak vedrørende ny 22kV TSLF 3x1x50mm² høyspentkabel fra eksisterende nettstasjon 14085 på Gnr/Bnr 86/94 frem til Husøyvegen 135 Gnr/Bnr 86/68 i Karmøy kommune. Se vedlagt foreleggingsskjema og kabelplan for mer informasjon.

Tiltaket utføres innen rammen av gjeldende områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen.

Etter våre vurderinger er tiltaket iht. gjeldende arealplan, og det er ikke behov for å dispensasjonsbehandle tiltaket. Dersom kommunen er av en annen oppfatning, ønsker vi tilbakemelding om dette så raskt som mulig.

De opplysninger som er gitt i foreleggingsskjemaet om tiltakets plassering, anses som tilfredsstillende iht. kravene i byggesaksforskriften § 4-3, fjerde ledd. Hvis det ikke blir vesentlige endringer av tiltakets plassering, vil det ikke bli sendt inn ytterligere underretning om dette til kommunen etter ferdigstillelse av tiltaket.

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker fra d.d.

Anlegget vil bli påbegynt dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding innen 3 uker.

Mvh

Kathrine Størkersen Vedøy

Prosjektingeniør

 **fagne**

T: +47 52 70 81 72

M: +47 40 00 81 43

A: Haukelivegen 25, 5504 Haugesund

N: www.fagne.no