



Prosjekt Konsult AS
Rådgivende ing. Byggeteknikk.

Karmøy kommune
Teknisk etat
Rådhuset
4250 Kopervik
Att.: Birthe Smistad

Haugesund 26.10.22
Deres ref. 22/5733-7

ETTERSENDING VEDR.:

Fortsatt mangler ved søknaden – Oppføring av nytt lager/kontorbygning – gnr. 5, bnr. 547 – PB 533, 4292 Kopervik.

1.

Lengdeprofil avkjørsel mot kommunal veg (Stigning +-3%):

Tegning vedlagt. Snittet er vist for søndre avkjørsel.

For avkjørsel i nord er det «liten og ingen» høydeforskjell.

2.

Bredde på avkjørsel:

Vist på vedlagt tegning.

Bredde på begge avkjørsler blir 7 meter.

3.

Frisikt 3x45 meter:

Frisiktlinjer er inntegnet.

Med de begrensede høydeforskjeller det her er snakk om er det uproblematisk å tilfredsstille kravet.

4.

I tillegg må det redegjøres grundig hvorfor det er ønskelig med 2 avkjørsler:

Det ønskes etablert 2 avkjørsler for best mulig utnyttelse av tomt og planlagt bygningsmasse da det er lagerseksjoner med egne porter/dører på hver side. Området foran inngangsparti er ønskelig og tenkt som ett område uten trafikk av «harde» kjøretøyer. Det er også avsatt som tilgjengelig areal for sykkelparkering og areal for evt uteopphold. Med 2 innkjørsler får en ingen trafikk foran inngangsparti og området kan brukes til opphold og bevegelse for mennesker uten konflikt med kjøretøy. Det er ellers langs samme vei i området flere andre tomter med flere adkomster.

Mvh Terje Velde

*Prosjekt Konsult as
Strandgt. 36
Pb 402
5501 Haugesund*

*Tlf. 52729122
Mob. 91332559*

Prosjekt Konsult AS	Postadresse:	Kontor:	Telefon:	Mobil:	E-mail:
Organisasjonsnr.:	Postboks 402	Strandgata 36	52 72 91 22	91332559	Terje.velde@prosjektkonsult.no
956 435 226	5501 HAUGESUND	5528 HAUGESUND			