



Yttervegg mot trapp i underliggende plan og 5 m til hver side skal utføres med EI 60 A2-s1,d0

FORUTSETNINGER:

- Brannalarmanlegg iht. NS 3960
- Ledesystem NS 3926/ NS-EN 1838
- Håndslukkeapparat/brannslange

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

TEGNFORKLARING

- Rømningsretning
- Rømningsvei
- Branncelle EI60
- Rømningsstrasé

REVISJON BESKRIVELSE:

BYGG: Husøyvegen 260
 Prosjekteringstegning, brann
 2.etasje

TEGN.:	DATO:	KONTR.:	REV.:
MT	21.10.22	GS	21.10.22
PROS.J. NR.:		MÅLESTOKK:	
229316		1:150	
		FORMAT: A3	

FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING
 Kanalveien 105A, 5068 BERGEN
 Tlf: 55 19 55 30 / 09110
 firmapost@firesafe.no
 www.firesafe.no

TEGN. NR.:	REV.:
229316F02	