



Petter J. Rasmussen / LY areal og regnskap AS

Dato: 09.11.2022

Strandgata 202

Dokumentnummer: 22/4311-25

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Hjørdis Hausken

Saksbehandler: Yvonne S. Løvseth

Tilbakemelding innsendt planforslag

Viser til innsendt planforslag 1035 Innseiling Skudeneshavn, Nesagapet til Skude fryseri, mottatt 17.10.22.

Administrasjonen behandlet planforslaget internt 31.10.22 med frist for internt tilbakemelding 07.11.22. Følgende er tilbakemeldinger på bakgrunn av gjennomgangen:

Kart:

Hensynssoner over VA - kabler/ledninger i sjø som må ivaretas ved utdyping og senere vedlikehold av farleden bør legges inn.

Planbestemmelser:

§ 3: T-1442/2016 må rettes til T12442/2021

§ 8: Trenger ikke ta med setning; «Området vedlikeholdes og driftes av de eiendommene den skal betjene.»

§ 9: Bestemmelse bør skrives om til; «Området skal være offentlig. Det tillates benyttet til ferdsel, fiske og friluftsliv.»

- Ang. fiske, det bør ikke settes garn, not eller andre fiskeredskaper som står over lengre tid uten oppsyn i farleden. Fiske med stang og snøre er helt i orden.

§ 10: Siste setning bør omskrives til; «Området er felles for respektive rettighetshavere til strandsonen.»

Planbeskrivelse:

1. Savner en oversiktlig fremstilling av hvilke tiltak som skal inn i tiltaksplan og hvilke tiltak som skal inn i en YS – plan. Det må stå spesifikt i planbestemmelsene hvilke verdier for turbiditet som tillates, jfr. marin miljøundersøkelse utført av Cowi, anbefalte tiltak andre avsnitt.

Samferdsel:

Skal massene som mudres opp fjernes via sjø eller land under anleggsarbeidet?

Savner en konklusjon i planbeskrivelsen om rapport geotekniske undersøkelser Kuvika 12.02.2019 kan brukes til å fastslå at mudringen ikke vil føre til fare for utrasing eller destabilisering av den kommunale kaien nord for planområdet. Punkt 1.4 s. 5 står det; «Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet med prosjektet.»

VAR:

Savner hensynssoner med planbestemmelser om at eksisterende VA - kabler/ledninger må ivaretas under utdyping og fremtidig vedlikehold av farleden.

Kultur:

Det står ikke beskrevet i planbeskrivelsen om strømningsforhold og sjødrag endres ved utdyping av farleden. Farleden går rett inn mot Gamle Skudeneshavn. Her er fredete bygninger som står svært nær sjøkanten. En utdyping av farleden må ikke føre til at eventuelt endrete strømningsforhold og sjødrag som følger av utdyping, kombinert med stigning i havnivå, fører til økt fare for skade på de fredete bygningene ved f. eks. stormflo og oppstuvning av sjøvann. Det vises til punkt T26 i referat fra oppstartsmøtet, hvor det står at tiltakets virkning på omkringliggende kulturmiljø og fredningsområde skal vurderes.

Naturmangfold:

Det er ønskelig at bunnforholdene og dybdeforholdene rundt ålegressforekomsten beskrives, siden forekomstene kan spre seg/flytte seg dersom forholdene ligger til rette for det. Dette må beskrives slik at det kan tas høyde for det når de skal gjøre tiltak for å ivareta forekomsten, eventuelt at man er klar over muligheten for at forekomsten kan ha flyttet på seg når tiltaket prosjekteres.

Dersom det er ønske om å gjennomgå tilbakemeldingen med saksbehandler, kan dere ta kontakt på e – post: ysl@karmoy.kommune.no eller telefon 52 85 72 46, for å arrangere møte. Møter kan holdes med fysisk oppmøte eller på teams.

Med hilsen

Yvonne S. Løvseth
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Skude Fryseri AS

Postboks 50

4297

SKUDENESHAVN