



Carl Håkon Jarstø

Dato: 09.11.2022

Vestre Stokkavei 54a

Dokumentnummer: 22/6798-9

4022 STAVANGER

Deres referanse:

Saksbehandler: Hanna Meidell Dahle

Svart på innsendt løsning - Tilknytning offentlig vann og kloakk - Gnr. 38, 139 - Habnavågvegen 50

Vi viser til vårt foreløpige svar i saken datert 16.09.22 og deres innsendte løsning.

Saken har vært på ny uttale hos naturforvalter i kommunen, se vedlegg.

Som det fremgår av uttalen kan ikke naturforvalter godkjenne innsendt løsning. Naturforvalter viser imidlertid til en konkret metode for legging av ledningen som medfører at tiltaket kan godkjennes:

«Dette kan gjøres ved at man lager en «grøft» ved at man fjerner topplaget av eksisterende bunn til omtrent en halv meters dybde. Deretter legges ledningen ned i denne grøften, og massene legges tilbake i grøften. På den måten unngår man å bruke tilførte masser, og man unngår at ledningen blir liggende eksponert oppå sjøbunnen».

Vi ber om deres tilbakemelding på denne metoden. Hører fra dere.

Med hilsen

Hanna Meidell Dahle
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Vedavågen Rør As

Postboks 35

4295

VEAVÅGEN

Vedlegg:

Naturforvalters tilbakemelding på svar fra søker