



Roar Sund

Dato: 10.11.2022

Vestre Veaveg 83b

Dokumentnummer: 22/8902-3

4275 Sævelandsvik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Foreløpig svar på søknad - Oppføring av rekkverk på terrasse, gjerde og mur - gnr. 11, bnr. 439 - Vestre Veaveg 83A

Tiltak: Oppføring av rekkverk på terrasse, gjerde og mur  
Byggested: Gbnr: 11/439 Vestre Veaveg 83A  
Tiltakshaver: Roar Sund  
Ansvarlig søker:

Din søknad om er mottatt hos oss 08.11.2022.

Gjerde oppå murkant mellom garasje og avkjørsel kan ha maks høyde 0,5 m over vegplanet ved avkjørselen. Dette er på grunn av sikten i avkjørselen. Se vedlagt situasjonsplan fra byggesaken for tilbygget/garasjen. I siktsonene kan maks høyde over vegplan være 0,5 m. Dette gjelder dermed også for starten på gjerdet på andre siden av avkjørselen. Resten av gjerdet kan du bestemme høyden på selv.

Bruk dette søknadsskjemaet [https://dibk.no/globalassets/blanketter\\_utfillbare/alle-blanketter/byggesoknad-for-deg-som-onsker-a-bygge-eller-rive-versjon-1.0.5.pdf](https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfillbare/alle-blanketter/byggesoknad-for-deg-som-onsker-a-bygge-eller-rive-versjon-1.0.5.pdf)

Du må også legge ved fasadetegninger av gjerdene, både det langs vegen og det på terrassen. Du kan bruke tegningene fra tidligere søknad for gjerdet på terrassen.

Søknaden skal nabovarsles. Du får liste over naboer ved henvendelse til servicetorget på Rådhuset. Nabovarselskjema og –kvittering finner du også på dibk.no.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

11-439sitplan

**Vedlegg:**  
11-439tegninger