


Søknad om dispensasjon til fredning gamle Skudeneshavn

Torget 4 AS. søker om forlenging av ventilasjonsventil på eiendom 57/544 Torget 6 Skudeneshavn

Det ble bygget med en jet ventil på 1m oppå ventilasjonsrommet til restaurant i 1 etg. Dette viste seg å være en dårlig løsning for nabo, da matosen virvler ned på terrassen. Ved å høyne ventilen med 1,5m virker det som dette problemet er blitt løst. Søker derfor å høyne ventilen som vist på bilder under. For at denne ikke skal markere seg for mye, vil vi kle inn ventilen med plater og murpuss, slik at det vil fremstå som en murt pipe. Samme prinsipp som ble gjort på stålpipe på Torget 4.

Målet på den nye pipen vil være 60 x 60 x 250 cm



Bildene viser forhøyet ventilasjon og hvordan det vil se ut ved pusset firkantet pipe





Søker:

Torget 4 AS

Roy O. Olsen

90932334

roy@br-olsen.no