



Nytt Totalt BYA 1054,7m<sup>2</sup>  
 Nytt Totalt BRA 1001,6m<sup>2</sup>

Kommentar:  
 Det må etableres en dør i hver port eller fasade for å ivareta sikker rømning.  
 Alternativt dør i innvendig vegg.

Kommentar:  
 Vinduene i truck rom må fjernes eller flyttes til etter brannvegg.  
 Alternativt ha brannklasse EI 90.

### FORUTSETNINGER:

- Det monteres røykvarslere
- Markeringsskilt over utgang til det fri
- Det er håndslukkeapparat / brannslange dekning på hele arealet

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

### TEGNFORKLARING

- ➔ Rømningsretning
- ➔ Angrepsvei brannvesen
- Tiltaksgrense
- REI-M 90 A2-s1,d0 [A90]

### REVISJON BESKRIVELSE:

BYGG: Stongsvingen 82  
 Prosjekteringstegning  
 1.Etasje

TEGN. NR.	DATO	KONTR.	REV.
MT	12.10.22	KØ	12.10.22
PROS.J. NR.:		MÅLESTOKK:	
229263		1:100	
FORMAT:		A2	

**FIRESAFE** / FIRESAFE CONSULTING  
 Kanalveien 105A, 5068 BERGEN  
 Tlf: 55 19 55 30 / 09110  
 firmapost@firesafe.no  
 www.firesafe.no

TEGN. NR.	REV.:
F01229263	-