



Fagne As
Postboks 2015

5504 HAUGESUND

Dato: 15.11.2022
Dokumentnummer: 22/9358-3
Deres referanse: Håland Johan M. Bakkevig
Saksbehandler: Birthe Smistad

Uttalelse fra Karmøy Kommune - Gnr. 94, bnr. 20 - Ny nettstasjon - Avaldsnes

Viser til forelegging/dispensasjon mottatt 24.10.22 angående ny nettstasjon på gbnr. 94/20.

Kommunen kan ikke se at oppføring ny nettstasjon krever dispensasjon fra formål, men kommuneplanens bestemmelser pkt. 8.7 må overholdes;

«8.7 Bestemmelser knyttet for områder vist til sikringssoner over rørledningstunneler

- a. Det er i sikringssonen, uten samtykke fra Gassco og Statoil, forbudt å bruke gravemaskin eller andre maskiner som ut fra sin størrelse og anvendelse kan skade rørledningene eller rørledningstunnelene.
- b. Det er i sikringssonen, uten samtykke fra Gassco og Statoil, forbudt å utføre grunnarbeider som kan skade rørledningene eller rørledningstunnelene. Dette omfatter blant annet sprenging, boring og boring etter jordvarme.
- c. Det skal ved aktivitet i sikringssonens nærområde, forsikres om at aktiviteten ikke kan komme i konflikt med sikringssonen under bakkenivå. Dette omfatter blant annet sprenging og boring.»

Med hilsen

Birthe Smistad

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Rogaland Fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum	4001	Stavanger
Statsforvaltaren i Rogaland	Postboks 59 Sentrum	4001	STAVANGER