



Vinkel Arkitekter As
Eikeskogvegen 22
5570 AKSDAL

Dato: 16.11.2022
Dokumentnummer: 22/9202-5
Saksbehandler: Birthe Smistad

Fortsatt mangler ved søknaden - Oppføring av leilighetsbygg med tilhørende boder - gnr. 2, bnr. 427 - Sævik

Tiltak: Oppføring av leilighetsbygg med tilhørende boder
Byggested: Gbnr: 2/427 Sævik
Tiltakshaver: Steinarskogen Eiendom As
Ansvarlig søker: Vinkel Arkitekter As

Vi viser til din Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som ble mottatt hos oss 20.10.2022 og innsendt dokumentasjon mottatt hos oss 7. november 2022.

Send inn informasjon

Søknaden er fortsatt mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende informasjon:

Det er vist 2 stk. avkjørsler til regulert felles privat veg.

Nytt situasjonskart skal vise følgende:

- Avkjørslene skal vise frisikt 3x25m.
- Inntegnede p-plasser som omfattes av frisikt skal enten flyttes eller stenges.
- Det skal også være tilfredsstillende frisikt på gangveg ut mot veg.
- Renovasjon: Avstand til kommunal veg mangler.

Hva skjer videre?

Saken er fortsatt satt på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen
Birthe Smistad

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Steinarskogen Eiendom As