

C-Kommentar til nabomerknader

Nabo har en merknad på terrengavslutning som avsluttes i løse luften mot nabogrense, det har hun helt rett i og her skulle det vært tegnet inn skråning på 45graders fyllingsfot som avsluttes mot grense, nye tegninger er vedlagt som viser dette.

Behov for støtte mur faller ikke bort om boligen senkes, murens funksjon er å få en flatest mulig tomt og en pen avslutning lang vegen, muren oppføres i Recon blokker.

Ny tegning er utarbeidet lagt ved søknad og vist til nabo som har signert avstandserklæring.