

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler
#REFERANSEN# Gnr. 126, bnr. 6		Sak 22/8183-3	Wilhelm Trodahl

## **Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra Gnr. 126 , bnr. 6**

Ansvarlig for utslippet: Odd Inge Vikshåland

Beregnet pe: 5 PE

Anleggstype: Biovac FD5N GRP m/etterpolering UV syklon

Restutslipp: Jordbruksveite til Haugavågen

Vi viser til søknad fra Rørleggerane AS v/ Roar Tindeland om utslippstillatelse av 16.09.2022.

### **Vedtak utslippstillatelse**

*Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11, samt forurensingsforskriften kapittel 12.*

### **Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet og miljømessige konsekvenser**

Etter naturmangfoldloven(nml.) § 7 skal prinsippene i § 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstille rensekrav til følsomt område.

Anlegget blir ikke synlig da det er montert under bakken.

Tiltaket anses ikke for å kunne ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet. Tiltaket vil heller ikke berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.

### **Begrunnelse for vedtaket**

Det skal installeres minirensesanlegg med etterpolering som har installert UV syklon.

Anlegget blir koblet på en eksisterende jordbruksveite som ender ut i Haugavågen.

Det nye anlegget vil ha en rensgrad på 96 %. Dette tilfredsstillende krav i forurensingsforskriften § 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område, jf. bokstav a.

Det er et vilkår i rammetillatelsen i sak 22/9459-4 at anlegget ikke kan etableres før det foreligge igangsettingstillatelse.

### **Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet**

- Eier av gnr. 126, bnr. 6 er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.
- Etablering av anlegget krever godkjent byggetillatelse, jfr.pbl.§ 20-2. Byggetillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf.plan- og bygningslovens § 21-9.
- Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen jf SAK10 § 8-1.
- Det må leveres rørleggermelding til VAR før bygging av anlegget og ferdigmelding til VAR når anlegget er installert.
- Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, jf pbl § 28-6.
- Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. pbl § 27-2 annet ledd.
- Eier av utslippsløypet er selv ansvarlig for eventuell forurensing, jf forurensingsloven § 7.
- Tømming hvert 1 år, bolig.
- Det skal tegnes serviceavtale med service firma for anlegget. Prøveresultat og service rapport skal sendes inn årlig på email post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr/bnr Servicerapport.

### **Saksbehandlingsgebyr**

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5500,-. Faktura vil bli ettersendt.

### **Er du uenig i vedtaket?**

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf.fvl. § 29 Ev. klage sendes til Karmøy kommune.

### **Trenger du hjelp?**

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 71 80 eller du kan sende e-post til post@karmoy.kommune.no

Med hilsen  
Bergitte H. Flatebø

Konstituert areal- og byggesakssjef

Wilhelm Fjetland Trodahl

Tilsyn og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*